

Protocole de maintenance



firematic 20 – 60



firematic 80 – 301

**Protocole de maintenance
firematic 20 – 301**

Y compris le contrôle des sécurités selon TRVB H 118



L'entretien de votre installation est réalisé par un technicien formé et équipé d'un assortiment complet de composants de rechange d'origines fourni par le constructeur HERZ Energietechnik. Si un nettoyage de la chaudière est nécessaire, il sera facturé séparément.

		Nb d'heures de fonctionnement	Puissance	Temps (h)
			100%	
			60% - 90%	
Année	AN		33% - 59%	
			Allum./fin comb.	
			Total	

Installation	firematic	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 60
		<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 101	<input type="checkbox"/> 130
		<input type="checkbox"/> 149	<input type="checkbox"/> 151	<input type="checkbox"/> 180	<input type="checkbox"/> 199
		<input type="checkbox"/> 201	<input type="checkbox"/> 249	<input type="checkbox"/> 251	<input type="checkbox"/> 299
		<input type="checkbox"/> 301			

Numéro de série

Données client

Nom

Rue

CP Ville

Téléphone

Installateur

Nom

Téléphone

Technicien

Nom

Votre installation a été contrôlée le

Date

Signature technicien

En raison de modifications techniques possibles, le plan de maintenance peut différer!

	testé	remplacé	Remarques
Contrôle de fonctionnement du clapet modérateur de tirage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle de fonctionnement du plateau dessileur et des pâles d'extraction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle de l'étanchéité du clapet RSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle du condensateur 5uF de la vis d'alimentation / à remplacer tous les 2 ans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle de la grille de décendrage, tringlerie et rotule	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle du serrage des vis de maintien des moteurs (grille, échangeur, alimentation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle de l'étanchéité des portes de foyer, cendriers, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle du brûleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle du tube d'allumage, nettoyage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle de l'allumeur (nettoyage cellule, charbons, ampérage)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle nettoyage des échangeurs, y compris les vis de sécurité des leviers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle et nettoyage du ventilateur d'extraction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification version Hardware et des connexions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Actualisation du Software	V.		
Contrôle du paramétrage du Software			
Contrôle de combustion et des émissions			

Remarques:

Remarques:

Large empty rectangular area with horizontal dashed lines, intended for handwritten remarks.

Protocole de mesure:

SB Thermique France SA

2 ZA Beptenoud Nord

F-38460 Villemairieu

☎ +33 4 74 90 43 08

☎ +33 4 74 90 49 96

✉ info@sbthermique.fr

www.sbthermique.fr

SB Thermique Belux SA

Avenue des Dessus de Lives, 2

B-5101 NAMUR

☎ +32 81 20 13 43

☎ +32 81 20 14 52

✉ info-belgique@sbthermique.com

www.sbthermique.com

SB Thermique Suisse SA

Distributeur exclusif HERZ

Rte de la Rougève 74

1623 Semsales

☎ +41 (0)26 918 72 47

☎ +41 (0)26 918 72 48

✉ sbthermique@bluewin.ch

Österreich/Austria

Herz Energietechnik GmbH

Herzstraße 1

7423 Pinkafeld

☎ +43 (3357) / 42 84 0 – 840

☎ +43 (3357) / 42 84 0 – 190

✉ office-energie@herz.eu

